



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H-79570/C-6/Air/522/Gorakhpur/2022

Date 8.08.2022

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड,
एच.यू.आर.एल. कैम्पस, फर्टिलाइजर,
गोरखपुर।

विषय: उद्योग के पक्ष में वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21/22 के अन्तर्गत बोर्ड के पत्र दिनांक 17.06.2021 द्वारा दिनांक 31.12.2023 तक वैध सशर्त सहमति वायु में वर्णित शर्त संख्या-3(b) एवं 3(c) को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र दिनांक 11.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो ई-मेल दिनांक 27.05.2022 के माध्यम से प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र द्वारा उद्योग के पक्ष में वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21/22 दिनांक 17.06.2021 द्वारा दिनांक 31.12.2023 तक वैध सशर्त सहमति वायु में वर्णित शर्त संख्या-3(b) एवं 3(c) में वर्णित 85 टी.पी.एच. क्षमता के ब्वायलर एवं 2000 केवीए क्षमता का डीजी सेट की जगह 50 टीपीएच क्षमता के 02 नग ब्वायलर, 35 टीपीएच क्षमता का 01 नग ब्वायलर, 2500 केवीए (2.5 मेगावाट) क्षमता के 02 नग डीजी सेट, रिफारमर स्टैक तथा प्रिलिंग टावर से संशोधित कर सम्मिलित किये जाने हेतु प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 11.05.2022 को दृष्टिगत रखते हुये उद्योग के पक्ष में वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21/22 दिनांक 17.06.2021 द्वारा दिनांक 31.12.2023 तक वैध सशर्त सहमति वायु में वर्णित शर्त संख्या-3(b) एवं 3(c) को सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

3(b). Air Pollution Source Details.

Air Pollution Source Details					
S. No	Air Pollution Source	Type of Fuel	Stack No.	Parameters	Heigh
1.	HRSG Boiler having capacity 50 TPH	Natural Gas	1	Sulphur Dioxide, Nitrogen Dioxide	As per E(P)A Rules, 1986
2.	HRSG Boiler having capacity 50 TPH	Natural Gas	2	Sulphur Dioxide, Nitrogen Dioxide	As per E(P)A Rules, 1986
3.	Auxiliary Boiler having capacity 35 TPH	Natural Gas	3	Sulphur Dioxide, Nitrogen Dioxide	As per E(P)A Rules, 1986
4.	2500 KVA (2.5 MW) DG Set	Diesel	4	Sulphur Dioxide	As per E(P)A Rules, 1986
5.	2500 KVA (2.5 MW) DG Set	Diesel	5	Sulphur Dioxide	As per E(P)A Rules, 1986
6.	101- BL Reformer Stack	Natural Gas	6	Sulphur Dioxide, Nitrogen Dioxide	As per E(P)A Rules, 1986
7.	Prilling Tower	-	7	Particulate Matter	As per E(P)A Rules, 1986

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010


Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764

Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com


3(c) The emissions by various stacks into the environment should be as per the norms of the Board.

Emission Quality Details			
S.No	Stack No.	Parameters	Height
1.	1	Sulphur Dioxide, Nitrogen Dioxide	As per E(P)A Rules, 1986
2.	2	Sulphur Dioxide, Nitrogen Dioxide	As per E(P)A Rules, 1986
3.	3	Sulphur Dioxide, Nitrogen Dioxide	As per E(P)A Rules, 1986
4.	4	Sulphur Dioxide	As per E(P)A Rules, 1986
5.	5	Sulphur Dioxide	As per E(P)A Rules, 1986
6.	6	Sulphur Dioxide, Nitrogen Dioxide	As per E(P)A Rules, 1986
7.	7	Particulate Matter	As per E(P)A Rules, 1986

उपरोक्त के अतिरिक्त सहमति आदेश दिनांक 17.06.2021 की अन्य शर्तें यथावत प्रभावी रहेंगी।
भवदीय


(आरुण सिंह)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

प्रतिलिपि: क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को सूचनाार्थ प्रेषित।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)